



СВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ №1 г.
Ртищево
Саратовской области»
Попова Н.А.
» сентября 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**
- 1.2. Адрес объекта: **412031 Саратовская область, г. Ртищево, ул Пугачевская, дом №82**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, **3059,4** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: **да; общая площадь земельного участка – 15108 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания **1935**, последнего капитального ремонта – нет;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт школы- 2022 год, дата капитального ремонта не установлена**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» (МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **412031 Саратовская область, г. Ртищево, ул Пугачевская, дом №82**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **Основное общее образование.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **городские рейсовые маршруты автобусов №3, №5, №6; школьные маршруты: МОУ СОШ №1 г. Ртищево – п. Стройиндустрия, МОУ СОШ №1 г. Ртищево – с. Урусово (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **30 м**

3.2.2 время движения (пешком): **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые с пешеходным переходом**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
---	---	------

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на 2 этаже здания

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтировать подходы к объекту: устранить неровности дороги;; выделить места отдыха (установить скамейки).

Вход (входы) в здание:

установить противоскользящее покрытие на края ступеней.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни 2 этажа здания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на учебных кабинетах	В рамках реализации Муниципальных программ
2	Пути движения внутри здания: - Приобретение, установка поручней у стен 2 этажа здания.	
3	Зона целевого назначения: - приобретение специализированной мебели	
4	Пути движения к объекту(от остановки транспорта): - Установка светофора в зоне пешеходного перехода (для глухих и слабо слышащих)	
5	Все зоны и участки: Адаптация с учетом категорий инвалидов	

4.2. Период проведения частичных работ: июль-август 2022 года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется** Согласование с Учредителем

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте ОО в разделе Доступная среда
http://www.rt1935.narod.ru/dostupn_sr.htm

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 листе |
| 2. Входа(входов) в здание | на 1 листе |
| 3. Путей движения в здании | на 2 листах |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 листах |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 листе |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе |

Руководитель

рабочей группы
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

директор ЛОУ „СОШ № 17 Ртищевое“ Лисицкий Н.В. Попов

Секретарь

рабочей группы
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

зам. директора по АХР Вишневская С.А.

Члены рабочей группы:

учитель-дефектолог Крив
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Вишневская В.В.

председатель школьной проф. орг. Костышева И.С.
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Костышева И.С.

В том числе:

представитель Ртищеской местной
организации СОО ООО ВОИ

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Крив Кривакова С.А.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, д.№82

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСП, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть		1		К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП-И (Г,У,О, К), ВНД-И (С)</i>		1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, д.№82

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		1		К, О	В удовлетворительном состоянии	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом;	С	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	ТР, ТСП, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть		2,3			В удовлетворительном состоянии	ТР
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	<i>ДП-В</i>	1,2,3	Организационные мероприятия, текущий ремонт.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «10» сентябрь 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, д.№82

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4,5, 6, 7			В удовлетворительном состоянии	Орг, ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8			В удовлетворительном состоянии	Орг, ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов используется мобильный подъемник.	Орг, ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть					В удовлетворительном состоянии	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями	Орг, ТР

							зрения	
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДП-В</i>		4-8	Организационные мероприятия, текущий ремонт

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «10» сентябрь 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, д.№82

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9		С,Г,К	В норме, замечаний нет	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				К, О, С, Г	в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.	Орг, ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть				К, О, С	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	есть				К, О, С,	-в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.	Орг, ТР

4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						-в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ-И (У, О, К, ВНД-И (Г, С)</i>		9	Организационные мероприятия, ТСП

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «10» сентября 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, д.№82

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		10,11		К, С,О	В удовлетворительном состоянии	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				все	В удовлетворительном состоянии	Орг,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (О, У, Г), ВНД-И (С, К)</i>		10,11	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «10» сентября 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, д.№82

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		12, 13		С	В удовлетворительном состоянии	Орг, ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	есть		14		С	В удовлетворительном состоянии	
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>		12-14	Организационные мероприятия, ТСП

