



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ТУРКОВСКОМУ, АРКАДАКСКОМУ И РТИЩЕВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
Саратовская область, г. Ртищево, пер. Школьный, 1, тел.: /84540/4-53-01, факс:/84540/4-53-01.  
E-mail: gpn61@gumchs.saratov.ru

г. Ртищево  
(место составления акта)

"26" марта 2021 г  
(дата составления акта)  
«16» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

по адресу/адресам: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, 82.  
Место фактического осуществления деятельности: Саратовская область, г.  
Ртищево, ул. Пугачевская, 82.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение от «18» февраля 2021 года № 46 начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Турковскому,  
Аркадакскому и Ртищевскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Саратовской области Стальнова Александра  
Валерьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

с 09 часов 00 минут "15" марта 2021 года до 16 часов 00 минут "26" марта 2021  
года. Продолжительность 10 рабочих дней.

"    "    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** отделом надзорной деятельности и профилактической работы  
по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам Саратовской области  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор школы Попова Н.А., вручено 20.02.2021 в 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки:** \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившее проверку:** Главный государственный инспектор Турковского, Аркадакского и Ртищевского районов Саратовской области пожарному надзору Стальнов Александр Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

Директор МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево» Попова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов (вентиляционных каналов) от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в нарушении п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) – лицом, допустившим нарушение, является директор школы Попова Н.А.;

- отсутствует дверь на пути эвакуации, разделяющая помещения коридора (34\*) и коридора (30\*) на 1 этаже здания, оборудованная приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, в нарушении подпункта «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) – лицом, допустившим нарушение, является директор школы Попова Н.А.;

- отсутствует дверь на пути эвакуации, разделяющая помещения коридора (21\*) и коридора (23\*) на 2 этаже здания, оборудованная приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, в нарушении подпункта «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) – лицом, допустившим нарушение, является директор школы Попова Н.А.;

- двери 1 и 2 этажей здания, ведущие из коридоров на лестничные клетки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания без уплотнения в притворах, в нарушении п. 4.1.2, 4.4.6 СП 1.13130-2020; ст. 4, ст. 6, п. 19 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – лицом, допустившим нарушение, является директор школы Попова Н.А.;

- выход из 1 этажа на лестничную клетку 1 типа (26\*) не оборудован дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах, в нарушении п. 4.1.2, 4.4.6 СП 1.13130-2020; ст. 4, ст. 6, п. 19 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – лицом, допустившим нарушение, является директор школы Попова Н.А.;

- система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (одним ручным и частью автоматических пожарных извещателей не сформированы сигналы об обнаружении пожара: ИПР на первом этаже в помещении коридора и ИПТТ в помещении горячего цеха пищеблока не сформирован тревожный сигнал «Пожар»), в нарушении ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) – лицом, допустившим нарушение, является директор школы Попова Н.А.;

- на объекте защиты отсутствует (не храниться) техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию и система оповещения и управления эвакуацией), в нарушении п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) – лицом, допустившим нарушение, является директор школы Попова Н.А.

**\* - номер помещения указан в соответствии с техническим паспортом объекта защиты.**

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~ \_\_\_\_\_

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~ \_\_\_\_\_

~~нарушений не выявлено~~ \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Подписи лиц (а), проводивших (его) проверку:

Главный государственный инспектор  
Турковского, Аркадакского и Ртищевского районов  
Саратовской области по пожарному надзору

"26" марта 2021 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Стальнов А.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а) директор МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» Попова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" марта 2021 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)