



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАЗДОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАЗДОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУРКОВСКОМУ, АРКАДАКСКОМУ И РТИЩЕВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саратовская область, г. Ртищево, пер. Школьный, 1, тел.: /84540/4-53-01, факс:/84540/4-53-01.

E-mail: gpn61@gumchs.saratov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 46/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»**

в лице директора школы

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Турковского, Аркадакского и Ртищевского районов Саратовской области по пожарному надзору Стальнова А.В. № 46 от 18 февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.94 г. РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 09 часов 00 минут "15" марта 2021 года до 16 часов 00 минут "26" марта 2021 года начальником ОНД и ПР по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Стальновым А.В. проведена проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области, по адресу/адресам: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская, 82, совместно с директором школы Поповой Натальей Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не определены порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов (вентиляционных каналов) от горючих отходов и отложений, с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты *	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.08.2021	
2.	отсутствует дверь на пути эвакуации, разделяющая помещения коридора (34*) и коридора (30*) на 1 этаже здания, оборудованная приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах	подпункт «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.08.2021	
3.	отсутствует дверь на пути эвакуации, разделяющая помещения коридора (21*) и коридора (23*) на 2 этаже здания, оборудованная приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах	подпункт «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.08.2021	

4.	двери 1 и 2 этажей здания, ведущие из коридоров на лестничные клетки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания без уплотнения в притворах	п. 4.1.2, 4.4.6 СП 1.13130-2020; ст. 4, ст. 6, п. 19 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021
5.	выход из 1 этажа на лестничную клетку 1 типа (26*) не оборудован дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	п. 4.1.2, 4.4.6 СП 1.13130-2020; ст. 4, ст. 6, п. 19 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021
6.	система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном (неисправном) состоянии (одним ручным и частью автоматических пожарных извещателей не сформированы сигналы об обнаружении пожара: ИПР на первом этаже в помещении коридора и ИПТТ в помещении горячего цеха пищеблока не сформирован тревожный сигнал «Пожар»)	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.08.2021
7.	на объекте защиты отсутствует (не храниться) техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию и система оповещения и управления эвакуацией)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.08.2021

* - номер помещения указан в соответствии с техническим паспортом объекта защиты.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Турковского, Аркадакского и Ртищевского районов
Саратовской области по пожарному надзору

подполковник внутренней службы

«26» марта 2021 г.



Стальнов А.В.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области»

«26» марта 2021 г.

Попова Н.А.